

施設、病床数別データ

大学付属病院 500床未満

問1 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①大学付属病院	20
②国公立病院(大学除く)	0
③私立病院(大学除く)	0
④その他	0

問2 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①100床未満	3
②100～300床未満	2
③300～500床未満	15
④500～1000床未満	0
⑤1000床以上	0
⑥未回答	0

問3 病理部門のホルマリン対策を行っていますか？

①はい	17
②いいえ	1
③その他	2
④未回答	0

問4 施設全体でホルマリン対策に取り組んでいますか？

①はい	13
②いいえ	6
③その他	1
④未回答	0

特定化学物質作業主任者について

問5 選任を行っていますか？

①はい	8
②いいえ	7
③技能講習を修了したが選任は行って	5
④その他	0
⑤未回答	0

局所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置について

問6 当該機器を設置していますか

①はい	12
②いいえ	3
③今年度中に設置する予定がある	4
④その他	0
⑥未回答	2

問7 設置場所を教えてください（複数選択可）

1.固定作業場	7
2.シンク	7
3.切り出し(手術材料・生検材料用)	13
4.切り出し(手術材料のみ)	2
5.切り出し(生検材料のみ)	1
6.写真撮影装置	4
7.その他	0

問8 病理室の作業環境測定を行っていますか？

①はい	16
②いいえ	1
③計画中	2
④その他	0
⑤未回答	1

1.切り出し室

作業環境測定 実施	15	第1管理区分	7
測定実施 結果待ち	1	第2管理区分	4
作業環境測定 未実施	4	第3管理区分	4

2.解剖室

作業環境測定 実施	13	第1管理区分	5
測定実施 結果待ち	1	第2管理区分	2
作業環境測定 未実施	6	第3管理区分	6

3.臓器保管室

作業環境測定 実施	8	第1管理区分	3
測定実施 結果待ち	0	第2管理区分	2
作業環境測定 未実施	12	第3管理区分	3

問11 測定を行った作業環境測定士は？

①資格を有する病理医または病理技師	1
②資格を有する自施設職員	1
③外部測定機関委託	15
④その他	3

問13 特定業務従事者健康診断を行っていますか？

①はい	11
②いいえ	1
③定期健康診断のみ	5
④その他	0
⑤未回答	3

大学付属病院 500～1000床未満

問1 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①大学付属病院	45
②国公立病院(大学除く)	0
③私立病院(大学除く)	0
④その他	0

問2 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①100床未満	0
②100～300床未満	0
③300～500床未満	0
④500～1000床未満	45
⑤1000床以上	0
⑥未回答	0

問3 病理部門のホルマリン対策を行っていますか？

①はい	43
②いいえ	1
③その他	0
④未回答	1

問4 施設全体でホルマリン対策に取り組んでいますか？

①はい	40
②いいえ	4
③その他	0
④未回答	1

特定化学物質作業主任者について

問5 選任を行っていますか？

①はい	26
②いいえ	12
③技能講習を修了したが選任は行っていません	5
④その他	1
⑤未回答	1

局所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置について

問6 当該機器を設置していますか

①はい	33
②いいえ	5
③今年度中に設置する予定がある	5
④その他	1
⑥未回答	1

問7 設置場所を教えてください(複数選択可)

1.固定作業場	17
2.シンク	16
3.切り出し(手術材料・生検材料用)	43
4.切り出し(手術材料のみ)	8
5.切り出し(生検材料のみ)	6
6.写真撮影装置	7
7.その他	6

問8 病理室の作業環境測定を行っていますか？

①はい	38
②いいえ	0
③計画中	4
④その他	2
⑤未回答	1

1.切り出し室

作業環境測定 実施	36	第1管理区分	13
測定実施 結果待ち	2	第2管理区分	11
作業環境測定 未実施	7	第3管理区分	10

2.解剖室

作業環境測定 実施	22	第1管理区分	11
測定実施 結果待ち	2	第2管理区分	6
作業環境測定 未実施	21	第3管理区分	5

3.臓器保管室

作業環境測定 実施	15	第1管理区分	3
測定実施 結果待ち	0	第2管理区分	7
作業環境測定 未実施	30	第3管理区分	5

問11 測定を行った作業環境測定士は？

①資格を有する病理医または病理技師	2
②資格を有する自施設職員	4
③外部測定機関委託	38
④その他	2

問13 特定業務従事者健康診断を行っていますか？

①はい	26
②いいえ	4
③定期健康診断のみ	10
④その他	1
⑤未回答	4

大学付属病院 1000床以上

問1 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①大学付属病院	18
②国公立病院(大学除く)	0
③私立病院(大学除く)	0
④その他	0

問2 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①100床未満	0
②100～300床未満	0
③300～500床未満	0
④500～1000床未満	0
⑤1000床以上	18
⑥未回答	0

問3 病理部門のホルマリン対策を行っていますか？

①はい	16
②いいえ	1
③その他	1
④未回答	0

問4 施設全体でホルマリン対策に取り組んでいますか？

①はい	13
②いいえ	3
③その他	2
④未回答	0

特定化学物質作業主任者について

問5 選任を行っていますか？

①はい	13
②いいえ	3
③技能講習を修了したが選任は行って	2
④その他	0
⑤未回答	0

局所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置について

問6 当該機器を設置していますか

①はい	18
②いいえ	0
③今年度中に設置する予定がある	0
④その他	0
⑥未回答	0

問7 設置場所を教えてください(複数選択可)

1.固定作業場	7
2.シンク	9
3.切り出し(手術材料・生検材料用)	18
4.切り出し(手術材料のみ)	2
5.切り出し(生検材料のみ)	3
6.写真撮影装置	4
7.その他	0

問8 病理室の作業環境測定を行っていますか？

①はい	16
②いいえ	0
③計画中	1
④その他	1
⑤未回答	0

1.切り出し室

作業環境測定 実施	14	第1管理区分	6
測定実施 結果待ち	2	第2管理区分	4
作業環境測定 未実施	0	第3管理区分	4

2.解剖室

作業環境測定 実施	5	第1管理区分	1
測定実施 結果待ち	2	第2管理区分	1
作業環境測定 未実施	10	第3管理区分	4

3.臓器保管室

作業環境測定 実施	5	第1管理区分	0
測定実施 結果待ち	1	第2管理区分	1
作業環境測定 未実施	10	第3管理区分	4

問11 測定を行った作業環境測定士は？

①資格を有する病理医または病理技師	1
②資格を有する自施設職員	1
③外部測定機関委託	15
④その他	0

問13 特定業務従事者健康診断を行っていますか？

①はい	17
②いいえ	0
③定期健康診断のみ	1
④その他	0
⑤未回答	0

国公立病院(大学除く) 300床未満

問1 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①大学付属病院	0
②国公立病院(大学除く)	6
③私立病院(大学除く)	0
④その他	0

問2 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①100床未満	2
②100~300床未満	4
③300~500床未満	0
④500~1000床未満	0
⑤1000床以上	0
⑥未回答	0

問3 病理部門のホルマリン対策を行っていますか？

①はい	5
②いいえ	0
③その他	1
④未回答	0

問4 施設全体でホルマリン対策に取り組んでいますか？

①はい	5
②いいえ	1
③その他	0
④未回答	0

特定化学物質作業主任者について

問5 選任を行っていますか？

①はい	2
②いいえ	3
③技能講習を修了したが選任は行って	1
④その他	0
⑤未回答	0

局所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置について

問6 当該機器を設置していますか

①はい	5
②いいえ	0
③今年度中に設置する予定がある	1
④その他	0
⑥未回答	0

問7 設置場所を教えてください(複数選択可)

1.固定作業場	4
2.シンク	3
3.切り出し(手術材料・生検材料用)	5
4.切り出し(手術材料のみ)	1
5.切り出し(生検材料のみ)	1
6.写真撮影装置	1
7.その他	1

問8 病理室の作業環境測定を行っていますか？

①はい	5
②いいえ	0
③計画中	1
④その他	0
⑤未回答	0

1.切り出し室

作業環境測定 実施	5	第1管理区分	2
測定実施 結果待ち	0	第2管理区分	0
作業環境測定 未実施	1	第3管理区分	3

2.解剖室

作業環境測定 実施	3	第1管理区分	2
測定実施 結果待ち	0	第2管理区分	0
作業環境測定 未実施	3	第3管理区分	1

3.臓器保管室

作業環境測定 実施	1	第1管理区分	1
測定実施 結果待ち	0	第2管理区分	0
作業環境測定 未実施	5	第3管理区分	0

問11 測定を行った作業環境測定士は？

①資格を有する病理医または病理技師	0
②資格を有する自施設職員	0
③外部測定機関委託	5
④その他	0

問13 特定業務従事者健康診断を行っていますか？

①はい	4
②いいえ	0
③定期健康診断のみ	1
④その他	0
⑤未回答	1

国公立病院(大学除く) 300~500床未満

問1 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①大学付属病院	0
②国公立病院(大学除く)	42
③私立病院(大学除く)	0
④その他	0

問2 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①100床未満	0
②100~300床未満	0
③300~500床未満	42
④500~1000床未満	0
⑤1000床以上	0
⑥未回答	0

問3 病理部門のホルマリン対策を行っていますか？

①はい	40
②いいえ	1
③その他	0
④未回答	1

問4 施設全体でホルマリン対策に取り組んでいますか？

①はい	28
②いいえ	11
③その他	0
④未回答	3

特定化学物質作業主任者について

問5 選任を行っていますか？

①はい	25
②いいえ	8
③技能講習を修了したが選任は行って	8
④その他	1
⑤未回答	0

局所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置について

問6 当該機器を設置していますか

①はい	33
②いいえ	1
③今年度中に設置する予定がある	5
④その他	1
⑥未回答	2

問7 設置場所を教えてください(複数選択可)

1.固定作業場	16
2.シンク	15
3.切り出し(手術材料・生検材料用)	34
4.切り出し(手術材料のみ)	4
5.切り出し(生検材料のみ)	9
6.写真撮影装置	2
7.その他	4

問8 病理室の作業環境測定を行っていますか？

①はい	33
②いいえ	1
③計画中	5
④その他	1
⑤未回答	2

1.切り出し室

作業環境測定 実施	29	第1管理区分	12
測定実施 結果待ち	2	第2管理区分	6
作業環境測定 未実施	11	第3管理区分	11

2.解剖室

作業環境測定 実施	9	第1管理区分	4
測定実施 結果待ち	1	第2管理区分	2
作業環境測定 未実施	32	第3管理区分	3

3.臓器保管室

作業環境測定 実施	3	第1管理区分	2
測定実施 結果待ち	0	第2管理区分	1
作業環境測定 未実施	39	第3管理区分	0

問11 測定を行った作業環境測定士は？

①資格を有する病理医または病理技師	1
②資格を有する自施設職員	1
③外部測定機関委託	31
④その他	0

問13 特定業務従事者健康診断を行っていますか？

①はい	21
②いいえ	1
③定期健康診断のみ	16
④その他	4
⑤未回答	0

国公立病院(大学除く) 500床以上

問1 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①大学付属病院	0
②国公立病院(大学除く)	64
③私立病院(大学除く)	0
④その他	0

問2 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①100床未満	0
②100～300床未満	0
③300～500床未満	0
④500～1000床未満	61
⑤1000床以上	3
⑥未回答	0

問3 病理部門のホルマリン対策を行っていますか？

①はい	62
②いいえ	2
③その他	0
④未回答	0

問4 施設全体でホルマリン対策に取り組んでいますか？

①はい	47
②いいえ	13
③その他	4
④未回答	0

特定化学物質作業主任者について

問5 選任を行っていますか？

①はい	36
②いいえ	12
③技能講習を修了したが選任は行って	11
④その他	1
⑤未回答	4

局所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置について

問6 当該機器を設置していますか

①はい	47
②いいえ	7
③今年度中に設置する予定がある	7
④その他	3
⑥未回答	0

問7 設置場所を教えてください(複数選択可)

1.固定作業場	7
2.シンク	9
3.切り出し(手術材料・生検材料用)	18
4.切り出し(手術材料のみ)	2
5.切り出し(生検材料のみ)	3
6.写真撮影装置	4
7.その他	0

問8 病理室の作業環境測定を行っていますか？

①はい	48
②いいえ	3
③計画中	10
④その他	1
⑤未回答	2

1.切り出し室

作業環境測定 実施	37	第1管理区分	15
測定実施 結果待ち	7	第2管理区分	3
作業環境測定 未実施	20	第3管理区分	19

2.解剖室

作業環境測定 実施	24	第1管理区分	11
測定実施 結果待ち	1	第2管理区分	4
作業環境測定 未実施	39	第3管理区分	9

3.臓器保管室

作業環境測定 実施	17	第1管理区分	7
測定実施 結果待ち	4	第2管理区分	1
作業環境測定 未実施	43	第3管理区分	9

問11 測定を行った作業環境測定士は？

①資格を有する病理医または病理技師	1
②資格を有する自施設職員	1
③外部測定機関委託	62
④その他	0

問13 特定業務従事者健康診断を行っていますか？

①はい	49
②いいえ	3
③定期健康診断のみ	12
④その他	0
⑤未回答	0

私立病院(大学除く)、その他の施設 300床未満

③と④は明確には区別できなかったため同一のものとして集計しました (同じ法人でもA施設では③、B施設では④と記載されていたためです)

問1 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①大学付属病院	0
②国公立病院(大学除く)	0
③私立病院(大学除く)	6
④その他	6

問2 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①100床未満	1
②100~300床未満	11
③300~500床未満	0
④500~1000床未満	0
⑤1000床以上	0
⑥未回答	0

問3 病理部門のホルマリン対策を行っていますか？

①はい	11
②いいえ	0
③その他	0
④未回答	0

問4 施設全体でホルマリン対策に取り組んでいますか？

①はい	8
②いいえ	4
③その他	0
④未回答	0

特定化学物質作業主任者について

問5 選任を行っていますか？

①はい	5
②いいえ	3
③技能講習を修了したが選任は行って	4
④その他	0
⑤未回答	0

局所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置について

問6 当該機器を設置していますか

①はい	6
②いいえ	3
③今年度中に設置する予定がある	2
④その他	1
⑥未回答	0

問7 設置場所を教えてください(複数選択可)

1.固定作業場	2
2.シンク	5
3.切り出し(手術材料・生検材料用)	6
4.切り出し(手術材料のみ)	2
5.切り出し(生検材料のみ)	2
6.写真撮影装置	1
7.その他	0

問8 病理室の作業環境測定を行っていますか？

①はい	9
②いいえ	1
③計画中	2
④その他	0
⑤未回答	0

1.切り出し室

作業環境測定 実施	8	第1管理区分	4
測定実施 結果待ち	2	第2管理区分	1
作業環境測定 未実施	2	第3管理区分	3

2.解剖室

作業環境測定 実施	2	第1管理区分	0
測定実施 結果待ち	1	第2管理区分	2
作業環境測定 未実施	9	第3管理区分	0

3.臓器保管室

作業環境測定 実施	3	第1管理区分	2
測定実施 結果待ち	0	第2管理区分	1
作業環境測定 未実施	9	第3管理区分	0

問11 測定を行った作業環境測定士は？

①資格を有する病理医または病理技師	0
②資格を有する自施設職員	0
③外部測定機関委託	12
④その他	0

問13 特定業務従事者健康診断を行っていますか？

①はい	6
②いいえ	2
③定期健康診断のみ	2
④その他	0
⑤未回答	2

私立病院(大学除く)、その他の施設 300~500床未満

③と④は明確には区別できなかったため同一のものとして集計しました (同じ法人でもA施設では③、B施設では④と記載されていたためです)

問1 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①大学付属病院	0
②国公立病院(大学除く)	0
③私立病院(大学除く)	26
④その他	22

問2 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①100床未満	0
②100~300床未満	0
③300~500床未満	48
④500~1000床未満	0
⑤1000床以上	0
⑥未回答	0

問3 病理部門のホルマリン対策を行っていますか？

①はい	45
②いいえ	2
③その他	1
④未回答	0

問4 施設全体でホルマリン対策に取り組んでいますか？

①はい	39
②いいえ	9
③その他	0
④未回答	0

特定化学物質作業主任者について

問5 選任を行っていますか？

①はい	32
②いいえ	10
③技能講習を修了したが選任は行って	5
④その他	1
⑤未回答	0

局所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置について

問6 当該機器を設置していますか

①はい	34
②いいえ	5
③今年度中に設置する予定がある	7
④その他	1
⑥未回答	0

問7 設置場所を教えてください(複数選択可)

1.固定作業場	16
2.シンク	18
3.切り出し(手術材料・生検材料用)	35
4.切り出し(手術材料のみ)	3
5.切り出し(生検材料のみ)	5
6.写真撮影装置	3
7.その他	3

問8 病理室の作業環境測定を行っていますか？

①はい	41
②いいえ	2
③計画中	5
④その他	0
⑤未回答	0

1.切り出し室

作業環境測定 実施	33	第1管理区分	14
測定実施 結果待ち	3	第2管理区分	6
作業環境測定 未実施	12	第3管理区分	13

2.解剖室

作業環境測定 実施	9	第1管理区分	9
測定実施 結果待ち	0	第2管理区分	5
作業環境測定 未実施	39	第3管理区分	3

3.臓器保管室

作業環境測定 実施	8	第1管理区分	2
測定実施 結果待ち	1	第2管理区分	3
作業環境測定 未実施	39	第3管理区分	3

問11 測定を行った作業環境測定士は？

①資格を有する病理医または病理技師	1
②資格を有する自施設職員	1
③外部測定機関委託	39
④その他	0

問13 特定業務従事者健康診断を行っていますか？

①はい	25
②いいえ	5
③定期健康診断のみ	13
④その他	4
⑤未回答	1

私立病院(大学除く)、その他の施設 500~1000床未満

③と④は明確には区別できなかったため同一のものとして集計しました (同じ法人でもA施設では③、B施設では④と記載されていたためです)

問1 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①大学付属病院	0
②国公立病院(大学除く)	0
③私立病院(大学除く)	24
④その他	17

問2 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①100床未満	0
②100~300床未満	0
③300~500床未満	0
④500~1000床未満	41
⑤1000床以上	0
⑥未回答	0

問3 病理部門のホルマリン対策を行っていますか？

①はい	41
②いいえ	0
③その他	0
④未回答	0

問4 施設全体でホルマリン対策に取り組んでいますか？

①はい	38
②いいえ	3
③その他	0
④未回答	0

特定化学物質作業主任者について

問5 選任を行っていますか？

①はい	25
②いいえ	7
③技能講習を修了したが選任は行って	7
④その他	1
⑤未回答	1

局所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置について

問6 当該機器を設置していますか

①はい	28
②いいえ	3
③今年度中に設置する予定がある	8
④その他	1
⑥未回答	1

問7 設置場所を教えてください(複数選択可)

1.固定作業場	14
2.シンク	20
3.切り出し(手術材料・生検材料用)	31
4.切り出し(手術材料のみ)	6
5.切り出し(生検材料のみ)	8
6.写真撮影装置	11
7.その他	4

問8 病理室の作業環境測定を行っていますか？

①はい	30
②いいえ	3
③計画中	7
④その他	0
⑤未回答	1

1.切り出し室

作業環境測定 実施	27	第1管理区分	9
測定実施 結果待ち	4	第2管理区分	5
作業環境測定 未実施	10	第3管理区分	13

2.解剖室

作業環境測定 実施	15	第1管理区分	6
測定実施 結果待ち	3	第2管理区分	3
作業環境測定 未実施	23	第3管理区分	6

3.臓器保管室

作業環境測定 実施	10	第1管理区分	2
測定実施 結果待ち	0	第2管理区分	3
作業環境測定 未実施	31	第3管理区分	5

問11 測定を行った作業環境測定士は？

①資格を有する病理医または病理技師	0
②資格を有する自施設職員	1
③外部測定機関委託	29
④その他	0

問13 特定業務従事者健康診断を行っていますか？

①はい	30
②いいえ	2
③定期健康診断のみ	8
④その他	0
⑤未回答	1

私立病院(大学除く)、その他の施設 1000床以上

③と④は明確には区別できなかったため同一のものとして集計しました (同じ法人でもA施設では③、B施設では④と記載されていたためです)

問1 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①大学付属病院	0
②国公立病院(大学除く)	0
③私立病院(大学除く)	3
④その他	2

問2 あなたの施設に当てはまる項目を選んで下さい

①100床未満	0
②100~300床未満	0
③300~500床未満	0
④500~1000床未満	0
⑤1000床以上	5
⑥未回答	0

問3 病理部門のホルマリン対策を行っていますか？

①はい	4
②いいえ	0
③その他	1
④未回答	0

問4 施設全体でホルマリン対策に取り組んでいますか？

①はい	3
②いいえ	0
③その他	2
④未回答	0

特定化学物質作業主任者について

問5 選任を行っていますか？

①はい	3
②いいえ	1
③技能講習を修了したが選任は行って	1
④その他	0
⑤未回答	0

局所排気装置またはプッシュ・プル型換気装置について

問6 当該機器を設置していますか

①はい	4
②いいえ	0
③今年度中に設置する予定がある	0
④その他	1
⑥未回答	0

問7 設置場所を教えてください(複数選択可)

1.固定作業場	1
2.シンク	2
3.切り出し(手術材料・生検材料用)	4
4.切り出し(手術材料のみ)	0
5.切り出し(生検材料のみ)	0
6.写真撮影装置	0
7.その他	0

問8 病理室の作業環境測定を行っていますか？

①はい	5
②いいえ	0
③計画中	0
④その他	0
⑤未回答	0

1.切り出し室

作業環境測定 実施	4	第1管理区分	2
測定実施 結果待ち	1	第2管理区分	1
作業環境測定 未実施	0	第3管理区分	1

2.解剖室

作業環境測定 実施	2	第1管理区分	2
測定実施 結果待ち	1	第2管理区分	0
作業環境測定 未実施	0	第3管理区分	0

3.臓器保管室

作業環境測定 実施	3	第1管理区分	2
測定実施 結果待ち	1	第2管理区分	1
作業環境測定 未実施	1	第3管理区分	0

問11 測定を行った作業環境測定士は？

①資格を有する病理医または病理技師	0
②資格を有する自施設職員	0
③外部測定機関委託	5
④その他	0

問13 特定業務従事者健康診断を行っていますか？

①はい	3
②いいえ	0
③定期健康診断のみ	1
④その他	0
⑤未回答	1